

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з питань
стратегічних галузей
промисловості України

№ _____

Інструкція
про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

1. Загальні положення

Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (далі – Мінстратегпром) поширюється на службові приміщення, в яких розміщуються керівництво та працівники Мінстратегпрому та визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них. Ця Інструкція вивішується на внутрішній стороні вхідних дверей до службового приміщення на висоті 170 сантиметрів.

Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками, які перебувають у службових приміщеннях, а також відвідувачами. У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена на видному місці табличка із зазначенням його посади та прізвища.

2. Вимоги пожежної безпеки

Меблі та устаткування мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м). Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не зашарашеними. В міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані, не менше: 1,0 м - від електрощитів, електрокабелів, проводів; 0,5 м - від світильників; 0,25 м - від приладів опалення.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей повинні постійно освітлюватись електричним світлом.

Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

UB МІНСТРАТЕГПРОМ

№29 від 12.02.2021



Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Всі працівники в приміщеннях зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування. Відстань від найвіддаленішого місця службового приміщення до найближчого вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від складованих матеріалів і устаткування до сповіщувачів повинна бути не менше 0,6 м.

У всіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення. Допускається використання електричних нагрівальних приладів, але при цьому повинні виконуватися вимоги:

- 1) забороняється застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б;
- 2) прилади повинні бути встановлені на негорючу поверхню;
- 3) відстань від приладів електрообігріву до горючих матеріалів повинна становити не менше 0.25м.;
- 4) прилади опалення повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

У службових приміщеннях та в споруді в цілому забороняється:

- 1) улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- 2) використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;
- 3) користуватися електрочайниками, мікрохвильовими печами та ін. (окрім спеціально відведених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, інше електроустаткування тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів;
- 4) захищувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні кран-комплекти і пожежний інвентар не за призначенням;
- 5) використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи для інженерних комунікацій;

б) курити (крім спеціально відведених місць за межами споруди, позначених написом „Місце для куріння” та обладнаних урною або попільничками з негорючого матеріалу), проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати легкозаймисті речовини.

Відповідальний за пожежну безпеку у службовому кабінеті після закінчення роботи зобов'язаний:

1) ретельно оглянути всі службові приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

2) вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електроустаткування, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово).

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

1) негайно повідомити про це пожежну-рятувальну службу ДСНС України (номер телефону для виклику - 101). При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

2) повідомити про пожежу відповідальну особу та керівника підрозділу;

3) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо);

4) вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння.

Працівник відповідальний за протипожежну безпеку Мінстратегпрому, що прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

1) перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба ДСНС України (продублювати повідомлення), довести подію до відома Державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

2) у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

3) видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі;

4) припинити роботи в будинку, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

5) здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;

6) організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;

7) одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

8) керівник, якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

перевірити, чи людей оповіщено про пожежу, у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу для локалізації та ліквідації пожежі;

після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі;

якщо є потерпілі, необхідно надати їм першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

9) перша долікарська допомога постраждалим від пожежі:

якщо одяг зайнявся або тліє – знерухомити постраждалого та накинути на нього цупку тканину, при її відсутності – пісок, землю або облити водою;

тільки-но вогонь згасне, зняти тканину, щоб додатково не травмувати обгорілу шкіру;

звільнити обпалену частину тіла від одягу, не зриваючи його при цьому, а акуратно розрізаючи ножицями та не здираючи клапті, що пристали до тіла;

до приїзду лікарів накласти на опік суху і чисту тканину, за можливістю накласти чисту, стерильну, не тугу пов'язку;

швидко зупинити кровотечу, іммобілізувати місця переломів;

при отруєнні димом постраждалому слід забезпечити доступ свіжого повітря, розстебнути одяг, що заважає диханню, дати випити води або міцного солодкого чаю.

Забороняється:

переносити потерпілого на інше місце без надійного знеболювання, а в разі переломів - шинування, якщо йому ніщо не загрожує, а першу долікарську допомогу можна надати на місці;

давати воду й ліки постраждалому, що перебуває без свідомості, тому що він може задихнутися;

видаляти сторонні предмети, що виступають із грудної, черевної або черепної порожнини, навіть якщо здається, що їх можна легко витягти;

залишати потерпілого, що перебуває без свідомості, на спині, щоб він не захлинувся в разі нудоти, блювоти або кровотечі, в такому разі його слід повернути на бік.

Начальник адміністративно-
господарського управління



Віталій НІКОЛАЙЧУК